



ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПАСПОРТ № 5316

Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления марки БТ ГОСТ 20448-90, ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТ РК ISO 50001.

Дата изготовления продукта 03.12.2020

Годеи в течение 3 месяцев со дня отгрузки

Номер резервуара 3843Замер резервуара 808

Изготовитель: Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Енбекшинский район, квартал № 264, здание 1, ТОО «ПКОП», тел.: 8 (7252) 241 100, факс: 8 (7252) 436021

Наименование показателя	норма по ТР ЕАЭС 036/2016	норма по ГОСТ 20448-90	фактически
1 Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена	-	не нормируется	<u>1,83</u>
сумма пропана и пропилена	-	не нормируется	<u>19,59</u>
сумма бутанов и бутиленов, не менее	-	60	<u>48,54</u>
2 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более	1,8	1,8	<u>0,0</u>
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 °С, не более	1,6	1,6	<u>0,65</u>
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,013	0,013	<u>0,02</u>
в том числе сероводорода, не более	0,003	0,003	<u>0,0</u>
5 Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	<u>0,0</u>
6 Плотность газа при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	-	-	<u>554</u>

Одоранты отсутствуют

/Начальник испытательной лаборатории:

Контрольный мастер:

Дата выдачи паспорта:

Горобинская Ж.В.Мырзабекова С.Т.03.12.2020

Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии № ЕАЭС. КЗ. 5110317.24.01.03013 от 16.03.2018 г.

Сделано в Республике Казахстан